

АИИС "Меркурий-Энергоучет"

История версий

2024.11.01

1) Сервер

- Добавлен **новый формат сохранения в БД истории** – BLOB, но без использования хранимых процедур (библиотеки UDF). Данный формат сохранения можно использовать при работе с сервером Firebird 3, в Windows и Linux. Также для данного формата реализованы дополнительные функции: не сохраняется список ID параметров в БД (сохраняется только идентификатор списка); возможность не сохранять индивидуальные временные метки параметров (рекомендуется использовать для БД с периодической записью). Новый формат позволяет значительно уменьшить объем сохраняемых данных.
- При формировании алармов, если у паспорта выставлен бит SB (подмененное значение), к тексту значения параметра добавляется окончание **(SB)**.

2) Визуализация

- Для объекта **Фигура** добавлен новый тип привязки **Четыре фигуры** – дополнительная настройка для четвертой фигуры, отображаемой в случае, когда привязка к параметру не найден. В подобной ситуации для других типов привязки (одна, две, три фигуры) фигура скрывается. Данный функционал востребован на мнемосхемах, формируемых из шаблонных схем, когда у производной мнемосхемы не все привязки к параметрам получается определить автоматически в режиме работы.
- При наличии краткосрочной БД истории при интервале запроса больше 1 часа автоматически происходит переключение запроса данных на долгосрочную БД.

3) Прочее

- Механизм аутентификации – добавлены события о входе/выходе пользователя при смене пользователя.
- Настройка алармов – добавлена возможность выводить Шифр или Наименование в дереве параметров.
- Настройка алармов – добавлена фильтрация в диалоге **Фильтр добавляемых тегов**.
- АСКУЭ – поддержан опрос УСПД МИР МК-01.

2024.07.10

1) Визуализация для Linux

- Реализованы **многооконный** и **много мониторный** режимы работы.
- Доработаны полноэкранный и развёрнутый режимы.
- В полноэкранном режиме ввиду отсутствия заголовка окна при масштабировании мнемосхемы выводится небольшое окошко с подсказкой по текущему значению масштаба.
- Для объекта **Значение параметра** добавлен диалог для изменения уставок.
- Для разбора вопросов на стороне пользователей добавлено локальное логирование работы приложения в файл.

2) Прочее

- В состав дистрибутива для Windows добавлена новая версия REST-сервера (аналогично тому, что используется в версии для Linux).

1) Сервер сбора данных

- Все локальные подключения модуля визуализации к серверу сбора данных (запуск сервера и визуализации на одном компьютере) теперь считаются лицензированными (не учитываются в подсчете лицензий).

2) Визуализация

- Добавлен новый тип объекта Трансформатор – **Автотрансформатор**. Реализованы варианты отрисовки Автотрансформатора с 1, 2, 3 и 4 обмотками, в 4х направлениях ориентации.
- При отображении мнемосхемы-диалога управления для объектов группы **Коммутационные аппараты** добавлена запись названия объекта управления в глобальную переменную **Название объекта** ядра модуля визуализации для последующего использования при формировании сообщений из кнопок управления (записи значений).
- Объект **Кнопка дискретного управления** – запись в базу событий теперь производится всегда. Настройка **Запись в БД событий** переименована в **Собственные настройки записи в БД событий**. Галочка **Подтверждения** теперь включена для новых объектов и заполнен текст события по умолчанию. Реализована подстановка шаблона %k в тексте подтверждения и в тексте события на значение глобальной переменной **Название объекта**.
- Для объекта **Список событий** добавлена закладка **Параметры** в настройках объекта и в панели фильтрации – для фильтрации в дереве пользовательского представления параметров. Кнопка Фильтр удалена из верхней панели.

3) Прочее

- **Алармы** – в шаблон формируемых сообщений добавлены новые подстановки:
 - i. %r – перевод строки (для отсылки электронной почты и СМС)
 - ii. %d – дата и время (для использования даты-времени в тексте формируемого сообщения).

1) Сервер сбора данных

- **Серверные скрипты Lua** - пользовательские скрипты для обработки параметров на стороне сервера сбора данных, разрабатываемые на языке программирования Lua.
- Добавлена функция ТУ (управления) для объектов с типом канала связи через механизм Коллектор МЭК.

2) Визуализация

- Для объектов **Коммутационные аппараты** в настройки добавлена привязка к двум дополнительным параметрам для реализации динамической окраски (Напряжение и Заземлено).
- В окне **Настройки проекта (F12)** добавлена закладка **Ошибки** для визуальной настройки отображаемого текста в случае ошибок значений параметров.
- Для объекта **Таблица параметров** удалена настройка для текста при ОШ43 (недостовверное значение). Значения теперь выводятся белым шрифтом при недостоверном значении параметра, и голубым цветом при выставленном флаге ручного режима (флаг SB в протоколе МЭК-104).
- Объект **Значение параметра** теперь выводит значение белым шрифтом при недостоверном значении параметра, и голубым цветом при выставленном флаге ручного режима.
- На трендах не отображались данные из краткосрочной БД простого формата с таблицами на каждый день.
- Для объекта **Кнопка формирования рапорта** добавлена настройка **Закрывать все всплывающие мнемосхемы**. Свойство по умолчанию включено.
- Реализован механизм переключения на резервную БД параметров.

3) ENLOGIC

- ENLOGIC IDE – в режиме отладки добавлена возможность записи значений двухпозиционных сигналов (в контроллерах для этого требуется обновление версии исполнительной системы).
- Свободное (ручное) формирование дерева тегов и групп внутри модуля (свойство AllowCustomConfig в файлах IO) теперь автоматически включено для всех модулей, у которых оно в явном виде не будет запрещено в файле IO (задано AllowCustomConfig = false).
- В свойствах МЭК-104 контроллера признак **Выставлять BL при наличии SB** разделён на два – отдельно для ТС и для ТИ.
- Новая реализация для исполнительной системы функции **сохранения значений параметров** в энергонезависимой памяти (Retain), синхронизация Retain-переменных между резервированными контроллерами.
- Передача от исполнительной системы во временной метке МЭК-104 признака IV (**недоверенность времени**) в случае наличия в конфигурации контроллера задачи клиента SNTP и отсутствия связи с NTP-сервером или получения признака недоверенности времени NTP (Leap Indicator = 3 – clock not synchronized).

4) Справочники

- Добавлена функция интеграции с системой NextGIS Web – кнопка прямого перехода на нужный объект на карте (формирование и вызов URL нужного формата).
- В REST-сервере добавлены запросы для получения Веб-страниц на основе данных из БД Справочники, и функция синхронизации записей БД Справочники и объектов ГИС.
- Разработан модуль преобразования трекинга положения объектов на карте из сервера системы мониторинга автотранспорта Виалон в ГИС NextGIS Web.

2023.08.08

- 1) **Сервер сбора данных** – новая реализация в виде консольного приложения теперь полностью заменила старую реализацию в виде GUI-приложения. Для операционной системы Windows сборка сервера производится компилятором GCC версии 13 для 32-битной архитектуры, для Linux – версиями компиляторов GCC соответствующими каждому дистрибутиву Linux для 64-битной архитектуры.
- 2) В новом сервере сбора данных **прекращена поддержка** узла устаревшего типа WKLOGIC. Если такой узел используется в проекте, то при переходе на новую версию его нужно преобразовать в тип **None-target**, настроить передачу параметров по изменению, и загрузить в виртуальный контроллер, запущенный как отдельный процесс (как приложение или служба, файл Bin\EnLogicSoftPLC\EnLogicSoftPLC.exe). Далее передача данных с этого виртуального контроллера будет происходить в SCADA стандартным образом по протоколу МЭК 60870-5-104.
- 3) Сервер SCADA для Linux и новая версия сервера для Windows позволяют указывать в составе серверной лицензии необходимое количество **клиентских конкурентных лицензий** для APM SCADA. В связи с этой доработкой теперь при приобретении лицензий на APM не требуется приобретение аппаратных ключей защиты для самих APM. При этом сохранена совместимость с существующими лицензиями для APM – если у APMa есть свой индивидуальный ключ защиты, то сервер SCADA будет отдавать данные такому APMу вне зависимости от количества лицензий для APM на этом сервере.
- 4) Исполнительная система ENLOGIC:
 - Новая реализация виртуального контроллера в виде консольного приложения. Располагается в каталоге Bin\EnLogicSoftPLC (в Windows). Теперь использует единую политику лицензирования совместно с сервером SCADA в части кол-ва каналов ввода-вывода.
 - Добавлена функциональность клиента **OPC UA**.
 - Добавлен новый вид таблицы ретрансляции МЭК с возможностью задания индивидуального значения апертуры для каждого параметра.
- 5) Визуализация:
 - Добавлен новый визуальный объект **Задвижка с управлением**.

- Различные доработки механизма шаблонных мнемосхем по выявленным замечаниям и предложениям.
 - Кнопка формирования отчета переведена на технологию запуска модуля отчетов через командную строку (ранее использовалась технология COM) – теперь эта функция успешно работает в Linux.
- 6) Подсистема АСКУЭ:
- Добавлена возможность задания различных исполнителей заданий АСКУЭ (сборщиков), в виде внешних исполняемых файлов, в зависимости от типа УСПД или типа счетчика.
 - Поддержано УСПД SM160.
- 7) Подсистема аутентификации – поддержано использование LDAP.
- 8) Новый демонстрационный проект **SCADADemo**. Старый проект довольно сильно морально устарел, из него исключили старые неактуальные мнемосхемы, добавили много новых из других тестовых, демонстрационных, и даже некоторых реальных проектов.

2022.12.12

- 1) Произведен перевод всех модулей SCADA-системы на структуру адресации параметров с 2 байтами для адреса контроллера. **Внимание:** это означает, что проекты, создаваемые в новой версии, **не будут полностью совместимы** с предыдущими версиями SCADA-системы. Обратная совместимость – использование проектов от предыдущих версий в новой версии – сохраняется.
- 2) Все модули SCADA-системы, работающие с базами данных, теперь корректно обрабатывают пути к базам, записанные в формате путей для операционной системы **Linux**.
- 3) Визуализация:
 - Добавлена новая функциональность **Шаблонные мнемосхемы**. На основе шаблонной мнемосхемы создается произвольное число унаследованных мнемосхем, содержащих полный дизайн шаблонной мнемосхемы. Для шаблонной мнемосхемы настраивается свой собственный виртуальный список переменных, к которым привязываются объекты визуализации шаблонной мнемосхемы. В унаследованных мнемосхемах происходит настройка ассоциаций виртуальных переменных на реальные параметры проекта SCADA. Данная функция предназначена в первую очередь для реализации разнообразных типовых всплывающих окон управления коммутационными аппаратами, системами автоматики, окон диагностики и т.п.
 - Добавлена новая функциональность **Мнемосхема навигации**. Мнемосхема, выбранная в качестве навигационной, автоматически создается как встроенная панель на каждой основной мнемосхеме (не всплывающих). Данная функция предназначена в первую очередь для реализации глобальных меню навигации и индикации. Выбор мнемосхемы навигации осуществляется в окне настроек параметров проекта (горячая клавиша F12).
 - Настройка выбора **Стартовой мнемосхемы** перенесена в окно настроек параметров проекта (горячая клавиша F12), из свойств мнемосхем опция **Стартовая** удалена.
 - Вызов всплывающих мнемосхем переведен в режим модального окна (за исключением всплывающих мнемосхем с включенной опцией запрета закрытия).
- 4) Сервер сбора данных:
 - Встроенный HTML/REST API переведен на использование библиотеки **CivetWeb**, зависимость от библиотеки Indy полностью убрана.
 - Сделана последовательная посылка GI по разным ASDU для Коллектора. Ранее посылались одна команда GI по широковещательному адресу 65535 (сейчас тоже посылается).
- 5) ENLOGIC IDE:
 - Изменены значения по умолчанию для всех вновь добавляемых тегов для полей аварийных и предаварийных уставок – теперь при создании они остаются пустыми.

- При чтении конфигурации, если все верхние границы равны, делаем границы ВАУ и ВПУ пустыми. Если все нижние границы равны, делаем границы НАУ и НПУ пустыми. Сделано для автоматического исключения ситуации, когда были сохранены все границы с одним значением.
- Реализован механизм добавления отдельных опций лицензирования исполнительной системы ENLOGIC.
- Добавлены три варианта настройки IP-адресов мастеров для ретрансляции в МЭК-104 – один адрес, диапазон адресов, список адресов.
- Добавлена функция автоматического поиска обновленных версий исполнительной системы ENLOGIC для контроллеров на портале разработчика.
- Все функции, использовавшие ранее OLE Excel для парсинга и создания файлов XLSX, переведены на библиотеку, работающую с файлами напрямую, поэтому для этих функций больше не требуется установленного приложения Excel. В связи с этим также удалён механизм создания io-файлов и затем сравнения их по дате при парсинге Excel-файлов. Каждый раз при добавлении/удалении каналов Excel-файл парсится заново – теперь это происходит быстро.
- В таблице списка контроллеров (кнопка F3) добавлена возможность для группового задания общего адреса ASDU.

1) Визуализация:

- Добавлен новый объект Реактор в группе Электрические сети.
- У объекта Трансформатор (напряжения/тока) появилась возможность использования только одной обмотки.
- Объект Мульти-изображение – расширена поддержка графических форматов изображений (PNG и др.), ранее объект работал только с форматом GIF.

2) Сервер сбора данных:

- Формирование списка потоков внутри сервера, вывод списка на страницу HTML, введение функции сторожевого таймера для контроля зависания потоков.
- Скорректировано время отсчета таймаута T2, чтобы логика соответствовала международному стандарту (новая логика не противоречит российскому стандарту).
- Добавлена опция отправки по протоколу МЭК-104 команды опроса счетчиков – вместе с командой общего опроса INTERROGATION <100> также посылать команду опроса COUNTER INTERROGATION <101>.
- Параметры с временной меткой из прошлого теперь берутся всегда, кроме параметров с меткой глубже текущего времени на 5000000 минут (около 9.5 лет). Параметры с временной меткой из будущего, если приходят с временем, большим времени сервера на 1 час, то их временная метка заменяется на текущее время сервера.
- Увеличено макс число коннектов по HTTP до 50. При достижении значения 50 и его удержании более 5 мин инициируется рестарт сервера.
- Файлы лога DAServer.log теперь сохраняются все, не удаляются. При старте предыдущий файл лога переименовывается в файл вида DAServer.log_2022-01-19_16-50-13 (дата-время переименования).

3) ENLOGIC IDE:

- Расширен выпадающий список для станций, к именам станций в этом списке добавлены их идентификаторы.
- Рядом с элементом редактирования IP-адреса добавлена кнопка для запуска команды ping по указанному IP-адресу.
- Из настроек связи с контроллером удалена группа настроек RS-232 и GSM-модема. Настройка периода опроса и потери опроса перенесены в диалог настройки МЭК-104.
- Рядом с системным адресом контроллера выведен общий адрес ASDU в режиме только для чтения – для быстрого контроля данного параметра.
- Добавлена функция проверки корректности введенных IP-адресов контроллера (производится при построении конфигурации). Проверка производится только для контроллеров с режимом связи Одиночный или Резервированный. Если при построении конфигурации обнаружены ошибки, выводится сообщение об ошибках, и конфигурация контроллера не строится.
- При ошибках в конфигурации контроллера не сохраняется теперь не только bin-файл конфигурации, но и xml-файл для верхнего уровня тоже.
- В диалог настройки связи по МЭК-104 добавлена галочка Посылать команду опроса счетчиков.
- Добавлено окно с расширенной информацией по удалённым тегам при синхронизации в окне настройки ретрансляции.
- Добавлена функция экспорта карты адресов контроллера в JSON в формате для OwenCloud.

4) Подсистема администрирования:

- Если в качестве сервера БД пользователей указана станция из проекта, то подключение происходит по IP-адресу для клиента, а не для сервера.

5) Справочники:

- Если в качестве сервера БД указана станция из проекта, то сначала пробуем подключиться по её основному IP, и если не получается – то по резервному IP.

6) Подсистема АСКУЭ:

- Поддержана функция Пароль в ASCII для счётчиков Меркурий.

2021.10.07

- 1) Добавлена функция контроля прохождения команд телеуправления на основе настройки парного МЭК-адреса дискретного параметра. Для дискретных сигналов добавлена настройка для контроля прохождения команды записи. Признак «непрохождения» команды управления формируется, если в ответ на повторную команду не происходит получения изменения состояния по заданному парному МЭК-адресу. Признак «непрохождения» команды доступен при запросе состояния объекта (контроллера) через REST-запрос вида <http://127.0.0.1:25927/daserver/state/ID> у сервера сбора данных.
- 2) В состав дистрибутива включен модуль REST-сервера **RESTapi32.exe**, предназначенный для организации REST API к базе данных истории SCADA. В состав дистрибутива включена версия модуля, использующая не защищенное TCP-соединение (не TLS), и предназначенная для работы в закрытой локальной сетевой инфраструктуре.

2021.09.09

- 1) Реализована поддержка **SQL-сервера Firebird 3**. Использование библиотеки rtp_udf.dll сведено к минимуму – она нужна только при использовании БД истории с полями типа BLOB, данная функция доступна только при работе с SQL-сервером Firebird 2.5. При использовании SQL-сервера Firebird 3 тип БД с полями BLOB не поддерживается, нет необходимости использовать библиотеку rtp_udf.dll для расширения функций SQL-сервера Firebird.
- 2) Подсистема АСКУЭ:
 - Реализована возможность **прямого опроса** (без УСПД) счетчиков по протоколу **СПОДЭС**.
 - При получении данных от счётчиков по MQTT (протокол **Меркурий LPWAN**) паспорта счётчиков теперь сохраняются в файлы. Если есть существующий файл, то паспорт считывается из него, что ускоряет процедуру приема данных от счетчиков и избавляет от необходимости повторного запроса паспорта счетчика. Если паспорта для счетчика нет, то отправляется запрос на получение паспорта.
 - **Мобильный АРМ АСКУЭ** – добавлена вкладка **История** для вычитки любых архивных данных по точкам учета, для возможности запроса из УСПД данных любой периодичности (не только 30-ти минутные).
- 3) ENLOGIC IDE:
 - Реализованы механизмы для настройки произвольной карты МЭК-адресов при ретрансляции данных от контроллера с ИС ENLOGIC по протоколам МЭК 60870-5-101/104.
 - Добавлен механизм загрузки в контроллер произвольных таблиц в формате CSV для решения различных задач внутри контроллера на основе табличных данных.
 - Удалена возможность задавать миллисекунды и секунды для периодического опроса контроллера (минимально возможное значение 1 минута). В таблице контроллеров (F3) период теперь отображается в минутах.
 - В таблицу контроллеров (F3) добавлен столбец **Порт для МЭК-104**.
- 4) Сервер сбора данных:
 - Полностью переделан механизм взаимодействия между основным и резервным сервером при резервировании серверов. Теперь резервный сервер периодически посылает запросы к основному серверу по протоколу UDP, реализация сделана напрямую на базе сокетов. При достижении максимального количества ошибок резервный сервер принимает решение что основной не на связи, и запускает в работу процессы сбора данных.
 - Добавлена настройка (в ENLOGIC IDE) и реализован алгоритм возвращения к основному контроллеру (IP-адресу) при настройках резервирования контроллера (или канала связи –

основного и резервного IP-адреса). Для возвращения на основной IP-адрес происходит периодическая проверка доступности соединения с контроллером по этому адресу.

5) Модуль визуализации:

- Добавлена новая группа объектов **Трубы и емкости** для удобного создания мнемосхем в проектах автоматизации систем водоснабжения, газоснабжения и др.
- Для объекта **Фигура** произведена замена отрисовки основных используемых типов фигур на технологию GDI+. Благодаря этому объекты рисуются сглаженными линиями.
- Для объекта **Таблица мониторинга** добавлена возможность вывода всплывающего **Дерева параметров** в отдельном окне для выделенной строки таблицы мониторинга. Отображается фрагмент дерева параметров, на который произведена привязка этой строки, например – дерево параметров данного контроллера.

6) Подсистема сигнализации:

- В модуле настройки алармов добавлена функция **Управлять системным параметром** с выбором системного параметра контроллера (пока в нём только один элемент - "Наличие напряжения"). Функция предназначена для возможности воздействия на состояние внутренних (системных) переменных сервера сбора данных с использованием механизма сигнализации. Состояние системных переменных используется при запросе состояния объекта через REST-api.
- В сервере сбора данных добавлен служебный тег "Наличие напряжения".
- Значение системного параметра "Наличие напряжения" выдаётся в составе JSON при запросе состояния контроллера.

2020.12.03

- 1) ENLOGIC IDE – различные доработки элементов визуального интерфейса пользователя по замечаниям в результате эксплуатации.
- 2) ENLOGIC – для задачи КП МЭК добавлен модуль **Таблица ретрансляции**. Модуль предназначен для формирования выходной карты МЭК-адресов контроллера с исполнительной системой ENLOGIC, независимой от внутренней адресации переменных в ENLOGIC. Использовании Таблицы ретрансляции позволяет сформировать отдельные карты МЭК-адресов для передачи данных по протоколу МЭК 60870-5-104 индивидуально для каждого направления (разным клиентам). На уровне ENLOGIC IDE для формирования Таблицы ретрансляции используется файл Excel. Для поддержки в контроллере с исполнительной системой ENLOGIC необходимо обновить исполнительную систему, включающую в себя реализацию алгоритма Таблицы ретрансляции.
- 3) В Сервере сбора данных скорректированы правила обработки данных, принимаемых по протоколу МЭК 60870-5-104:
 - Если в ENLOGIC IDE тип контроллера задан как **КП МЭК 60870-5-104**, то при приеме данных от этого объекта принимаются только пакеты с адресом ASDU, равным заданным в конфигурации этого узла в ENLOGIC IDE (остальные пакеты игнорируются). Также адрес может быть задан равным 65535 – тогда сервер будет принимать от контроллера пакеты с любым адресом ASDU, не проверяя его на равенство адресу в конфигурации ENLOGIC IDE.
 - Если в ENLOGIC IDE тип контроллера задан как любой другой тип, кроме КП МЭК 60870-5-104, то сервер не проверяет адрес ASDU в принимаемых пакетах данных, и берет данные от пакетов с любым адресом ASDU.

2020.11.11

- 4) Подсистема АСКУЭ – реализован опрос счетчиков ЦЭ2726А / ЦЭ2727А с модемами **LoRaWAN** собственного производства (не Вега-Абсолют).
- 5) Подсистема АСКУЭ – поддержаны счетчики РИМ 384.
- 6) **Больше 255 контроллеров** в рамках одной станции – основная доработка для данной версии. Теперь возможно в границах одной станции SCADA создавать более 255 узлов ENLOGIC. Для решения данной

задачи в системе была произведена тотальная модернизация внутренней архитектуры, связанная с увеличением размерности внутреннего поля для идентификатора узла ENLOGIC до двух байт. Это позволяет в перспективе создавать в одной станции до 65535 узлов ENLOGIC (в настоящее время введено принудительное ограничение на 10000 узлов). Доработка затронула все модули SCADA, и перед выпуском релизной версии производилось тестирование в реальных условиях в течении нескольких месяцев.

- 7) Расширение поля для идентификатора узла ENLOGIC до двух байт привело к необходимости модернизации протокола обмена между Сервером сбора данных SCADA и клиентским модулем визуализации. Ввиду этого в новой версии **не обеспечивается совместимость на уровне протокола обмена** между сервером SCADA и клиентом SCADA с предыдущей версией – клиенты предыдущей версии не смогут получать данные от сервера новой версии, клиенты новой версии не смогут получать данные от сервера предыдущей версии.
- 8) Для работы с большим количеством узлов ENLOGIC добавлена возможность произвольного **группирования контроллеров в древовидную структуру**. Возможно создание дерева с произвольным уровнем групп. Древовидная структура, созданная при настройке в модуле Контроллеры, далее используется во всех модулях SCADA.
- 9) ENLOGIC IDE – модификация режима **Глобальный опрос**. Этот режим используется для тестирования опроса контроллера по протоколу МЭК-104. Ранее эта функция использовала устаревшую библиотеку DLL, в процессе модернизации была произведена замена функции на запуск внешней программы **EnLogicTest** – приложение запускается с параметрами командной строки, содержащей путь к xml-файлу конфигурации контроллера, считывает список параметров из этого файла и сразу запускает опрос. Приложение EnLogicTest представляет собой модернизированную версию тестового приложения IEC60870Master (МЭК-тестер), входит в состав дистрибутива, и может также использовать самостоятельно для тестирования опроса по протоколу МЭК-104.
- 10) ENLOGIC IDE – в окне **Настройка МЭК на сервере** при автоматическом назначении МЭК-адресов параметров теперь появилась возможность отдельно задавать начальные МЭК-адреса для параметров с разделением по типам – TC, TI, TY.
- 11) ENLOGIC IDE – добавлен пункт главного меню **Файл->Проверка->IP-адреса контроллеров всех станций** для поиска совпадающих IP-адресов по всем контроллерам всех станций.
- 12) Диалог выбора параметра – добавлен выпадающий список станций.
- 13) Диалог выбора параметра – добавлен поиск контроллеров по названию.
- 14) Диалог выбора параметра/контроллера – значительно ускорен поиск параметра/контроллера.
- 15) Визуализация – для объекта **Дерево параметров** теперь можно задать (или отредактировать) имя группы вручную (убрано свойство ReadOnly у элемента редактирования для имени группы). Ранее это было доступно только через диалог выбора группы, и в новой версии пропала возможность выбора целиком станции, потому что элемента Станция в диалоге выбора параметра теперь больше нет.

2020.08.12

- 1) Подсистема АСКУЭ – корректировка алгоритмов сбора данных и отработка замечаний по результатам опытной эксплуатации функций взаимодействия со счетчиками с использованием облачного сервиса **Лартех** и технологии NB-IoT **Инкотекс LPWAN**.

2020.06.29

- 1) Подсистема АСКУЭ – реализован прием данных и управление нагрузкой для цифровых электроэнергии **Меркурий** по технологии **LoRaWAN** с использованием облачного сервиса компании **Лартех**.
- 2) Подсистема АСКУЭ – модернизация и расширение функций механизма приема данных и управления нагрузкой для счетчиков электроэнергии **Меркурий** по протоколу **LPWAN**.

- 3) Подсистема АСКУЭ – модернизация и расширение функций механизма приема данных и управления нагрузкой для цифровых счетчиков электроэнергии по технологии **LoRaWAN** с использованием оборудования компании **Вега-Абсолют**.
- 4) ENLOGIC IDE – добавлена функция поиска и замены подстрок в названиях (шифрах) параметров.
- 5) ENLOGIC IDE – произведена модернизация окна **Настройки МЭК на сервере** (ретрансляции), добавлены новые столбцы, скорректирован экспорт в CSV, отработка замечаний.
- 6) ENLOGIC IDE – произведена модернизация окна настройки карты МЭК-адресов контроллера, появилась возможность для отображения/скрытия свободных адресов.
- 7) ENLOGIC IDE – добавлен новый диалог для табличного отображения списка контроллеров (горячая клавиша F3), в нем реализованы функции сортировки контроллеров по любому столбцу, поиск контроллеров, экспорт списка контроллеров в CSV, группового задания периода общего опроса и периода синхронизации времени.
- 8) ENLOGIC IDE – в окне табличного отображения списка контроллеров добавлена возможность для проверки наличия записей с привязкой к контроллерам в журнале объектов в базе данных Справочники, а также возможность добавить недостающие записи в базу данных.
- 9) ENLOGIC IDE – при импорте контроллера из паспорта описания в файле Excel появилась возможность автоматически добавлять его в базу данных Справочники (на основе имеющегося для журнала Объекты шаблона, описанного в ini-файле).
- 10) Справочники – поле типа "Группа параметров" теперь оперирует с закодированным путём к группе параметров (вида St5\Cn22\...), чтобы переименование станции или контроллера не приводило к потере привязки.
- 11) Настройка станций – при сохранении автоматически создаётся файл **Configurator\Stations.html** со списком всех станций и ссылками вызова Веб-страниц диагностики основного и резервного сервера.
- 12) Кумулятивное обновление по результатам исправлений, замечаний и большого числа незначительных доработок.

2020.03.20

- 1) Подсистема АСКУЭ – реализован прием данных и управление нагрузкой для цифровых счетчиков электроэнергии по технологии **LoRaWAN** с использованием оборудования компании **Вега-Абсолют**.

2019.12.20

- 1) Добавлена функция приема данных и управления счетчиками Меркурий по технологии **NB-IoT** с использованием коммуникационного шлюза Инкотекс LPWAN.
- 2) Добавлена функция приема данных и управления счетчиками Меркурий по технологии **LoRaWAN** через коммуникационный сервис компании Лартех.
- 3) Из состава полного дистрибутива исключен модуль для оказания быстрой удаленной технической поддержки TeamViewer. Вместо него теперь будет использоваться [RMS Агент](#).

2019.07.25

- 1) В состав дистрибутива включен комплект MQTT-брокера Mosquitto for Windows, располагается в каталоге Bin\mosquitto. Брокер Mosquitto используется для различных целей, в частности – для работы механизма изменения аварийных и предаварийных границ параметров в режиме «рантайм».
- 2) В модуле визуализации для объекта "Таблица мониторинга" добавлена возможность для каждой строки настройки перехода на индивидуальную мнемосхему объекта.
- 3) В модуле визуализации для объектов отображения событий добавлена возможность выбора времени начала-конца интервала при отображении событий за период (ранее была возможность выбирать только даты). Также теперь происходит автоматическое отключение следящего режима при выборе режима отображения "За период". При изменении даты-времени начала и конца периода запрос событий осуществляется не сразу автоматически, а только при нажатии на кнопку "Обновить".

- 4) Для сервера сбора данных добавлены новые параметры запуска в командной строке для целей отладки: **LogParamChangedRead** – включает вывод всех приходящих в сервер данных в лог-файл в читабельном виде; **LogParamChangedCSV** – включает вывод всех приходящих в сервер данных в лог-файл в формате CSV.
- 5) Скорректирована логика использования битов IV (недоверенность) и NT (неактуальность) в исполнительной системе ENLOGIC и сервере SCADA-системы:
 - Контроллер с исполнительной системой ENLOGIC после запуска, до тех пор пока реально не получит данных от устройств нижнего уровня, передает данные по протоколу МЭК-104 с установленными бита IV и NT, что означает – недоверенные, неактуальные данные.
 - Когда контроллер теряет связь с источником данных – модуль с протоколом Modbus, МЭК 60870, МЭК 61850 и т.д. – он должен выставить все значения по группе параметров данного модуля в признаки IV и NT – недоверенные, неактуальные данные.
 - Отдельно бит IV используется только в ситуации, когда источник данных сам выдал необходимое значений уже с признаком IV – контроллер осуществляет ретрансляцию бита IV на вышестоящий уровень.
 - **Сервер SCADA-системы не использует значения с установленными битами IV и NT для формирования аварийных событий и записи в базу данных истории.**
- 6) Подсистема АСКУЭ – для счетчиков импульсов Пульсар, используемых для учета электроэнергии, теперь считается, что Пульсар выдает данные – накопленные показания по каналам – в единицах измерения Ватт*час, и перед сохранением значений в базу данных происходит перевод в кВт*ч – деление полученного значения на 1000.

Версия 2019.03.11

- 1) Внедрен механизм изменения аварийных и предаварийных границ параметров в режиме «рантайм» – без необходимости перезагрузки сервера сбора данных. Для поддержки данного функционала используется единая база данных параметров системы, формируемая модулем «Конфигуратор сервера».
- 2) Кумулятивное обновление по результатам исправлений, замечаний и большого числа незначительных доработок.

Версия 2018.11.29

- 1) В набор исполняемых файлов добавлен новый модуль под рабочим названием «Конфигуратор сервера», исполняемый файл ServerCfg.exe. Модуль предназначен для формирования и редактирования единой базы параметров проекта, возможности введения произвольного набора пользовательских атрибутов параметров и пользовательского представления дерева параметров проекта на основе механизма фильтрации по атрибутам. Модуль пока не будет выводиться в общую панель запуска приложений, но его можно использовать, если запустить стандартным способом, передав в первом параметре командной строки полный путь к файлу проекта. Первичный функционал этого модуля – возможность использования значений пользовательских атрибутов и фильтров – уже возможно использовать в объекте модуля визуализации, предназначенном для отображения журналов событий.
- 2) Ретрансляция данных от сервера по протоколу МЭК 6070-5-104 – добавлена возможность задания двухбайтового общего адреса ASDU для индивидуальных групп тегов.
- 3) В модуле алармов для разных типов алармов (на включение, на отключение и пр.) реализована возможность задавать свои настройки для каждого типа. Это позволяет разные типы алармов по одному параметру обрабатывать с разными приоритетами, исключать ненужные типы из обработки.
- 4) В модуле просмотра событий добавлена новая вкладка для фильтрации событий по объектам АСКУЭ.
- 5) В модуле визуализации добавлена работа с резервной БД знаков безопасности (секция DBR в Signs.xml). Чтение знаков и состояний производится из доступной БД, запись осуществляется в основную и в резервную БД.

- 6) В модуле визуализации для элемента «Выключатель» добавлена возможность перехода на заданную мнемосхему по клику на объекте.
- 7) В состав демонстрационного проекта SmartGridRES включен пример использования многофункционального объекта визуализации «Таблица мониторинга» (описание в новости к версии [2018.04.20](#)).
- 8) Кумулятивное обновление по результатам исправлений и замечаний.

Версия 2018.07.25

- 1) В исполнительную систему добавлена поддержка протокола SNMP как клиента – для получения данных от агентов SNMP.
- 2) В исполнительной системе если в свойство «Двухпозиционный ТС» дискретного тега записано значение 65535, то он изначально после старта контроллера сразу передаётся наверх как двухпозиционный ТС. Функция предназначена для случаев, когда двухпозиционные ТС поступают от внешнего источника данных по протоколам МЭК 60870-5 и МЭК 61850.
- 3) В модуле визуализации для объекта "Кнопка" добавлен новый тип действия – "Переход к выбранному объекту мнемосхемы".
- 4) В модуле визуализации в Таблицу алармов добавлена настройка цвета фона для алармов разного приоритета.
- 5) Для модуля визуализации добавлена настройка для разрешения автоматического разворачивания окна при аларме.
- 6) В модуле визуализации в таблице отображения журнала событий в контекстное меню добавлен пункт перехода на мнемосхему для заданной зоны.
- 7) В модуле алармов добавлен новый шаблон для текста сообщений (%g1 - %g9 - группа) для вывода в текст алармов имён родительских групп из дерева алармов.
- 8) Кумулятивное обновление по результатам исправлений и замечаний.

Версия 2018.06.06

- 1) Протокол ПУ МЭК 60870-5-104 в составе исполнительной системы EnLogic – добавлена настройка смещения времени у приходящих временных меток. Аналогичный функционал добавлен и для узла EnLogic типа КП МЭК 60870-5-104.
- 2) В механизме ведения баз данных истории внедрена возможность ведения краткосрочных БД, предназначенных для сохранения истории с небольшой глубиной и малым периодом записи. При чтении данных в случае, если краткосрочная БД покрывает интервал запроса, данные вычитываются из неё, иначе из обычной (долгосрочной) БД.
- 3) Для объектов визуализации электрических сетей добавлена возможность ручного задания состояния объектов, не привязанных к параметрам, а также возможность переключение на ручной режим и обратно для объектов, привязанных к параметрам.
- 4) Для электрических объектов Шина/Линия добавлена возможность ручного управления состоянием Под напряжением, Отключено, Заземлено, с выделением соответствующим цветом.
- 5) Произведена оптимизация состава настроек для объектов электрических сетей, значительно сокращено неиспользуемое индивидуальное количество настроек.
- 6) Кумулятивное обновление по результатам исправлений и замечаний.

Версия 2018.04.20

- 1) Новый многофункциональный объект в модуле визуализации "Таблица мониторинга". Позволяет создавать таблицы на мнемосхемах с произвольным набором столбцов. В качестве исходных данных для столбцов выступают записи из модуля Справочники, данные реального времени из типизированных групп переменных (трехфазные измерительный приборы, блоки релейной защиты, реклоузеры), вычисляемые столбцы. Имеются функции сортировки, фильтрации, условного форматирования (подсвечивания) ячеек.

- 2) Доработки в механизме установки плакатов и знаков на мнемосхемах в части улучшения юзабилити и для автоматического обновления состояния при использовании нескольких клиентов или модулей визуализации.
- 3) Для объекта визуализации отображения списка событий добавлена возможность фильтрации по группам из дерева алармов, также произведены различные улучшения в функциональности его работы.
- 4) В сервер сбора данных добавлен механизм контроля зависания отдельных внутренних критических процедур, что могло в некоторых специфических ситуациях приводить к зависанию сервера. При обнаружении такой ситуации сервер автоматически перезапускается самостоятельно (если запущен как приложение), или операционной системой (если запущен как служба).
- 5) Оптимизация модуля настройки алармов и модуля настройки баз истории: значительное ускорение запуска для проектов с большим количеством тегов; переделана реализация диалога фильтрации параметров, который выводится при перетаскивании параметров в дерево (больше нет долгого ожидания при добавлении в случае большого числа параметров в проекте).
- 6) В среду конфигурирования EnLogic добавлена функция экспорта списка контроллеров с настройками в виде CSV-файла и реализовано корректное отображение значений DP-сигналов в разных режимах опроса контроллеров.

Версия 2018.02.02

- 1) В модуле визуализации добавлена возможность для объектов из группы «Электрические сети» устанавливать плакаты и знаки на мнемосхеме в рабочем режиме модуля визуализации.
- 2) В модуле визуализации исправлено позиционирование модальных окон при использовании на АРМ нескольких мониторов.
- 3) В модуле сбора данных АСКУЭ события по опросу объектов по СОМ-портам записываются, как и раньше, в отдельные группы.
- 4) Для подсистемы АСКУЭ добавлена поддержка индивидуальных часовых поясов для объектов для корректной синхронизации времени в ситуации, когда сервер сбора и объекты находятся в разных часовых поясах.
- 5) Для объектов модуля визуализации "Разъединитель" и "Заземляющий нож" положение ключа по умолчанию отрисовывается теперь и в режиме настройки.
- 6) Модуль Визуализации – реализовано принудительное разворачивание скрытого приложения при возникновении сигнализации (аларма).
- 7) Кумулятивное обновление по результатам исправлений и замечаний.

Версия 2017.11.15

- 1) Для модуля Визуализация разработаны новые объекты из группы Электрические сети (бывшая группа Электрооборудование): заземляющий нож (ЗН), ограничитель перенапряжения (ОПН), разрядник, трансформаторная подстанция (ТП, несколько видов отображения). Произведена комплексная корректировка объектов из группы Электрические сети (отказ от сглаживания где это не требуется, унификация набора свойств объектов, незначительные корректировки размера некоторых объектов).
- 2) Модернизация ядра модуля Визуализации – значительное уменьшение времени перехода в режим настройки и времени вставки новых объектов при большом кол-ве объектов на мнемосхеме.
- 3) Кумулятивное обновление по результатам исправлений и замечаний.

Версия 2017.08.01

- 1) В Энергоанализ добавлен новый вид отчета - Нормированные объемы ресурсов.
- 2) Корректировки в некоторых файлах IO, добавление файла iec-none-vendor.io – описание обобщенного контроллера телемеханики для ячейки КРУ 6/10/20 кВ, протокол обмена МЭК 60870-5-101, без привязки к конкретному производителю.
- 3) Кумулятивное обновление по результатам исправлений и замечаний.

Версия 2017.07.05

- 1) Сервер сбора данных подсистемы АСКУЭ – реализован механизм многозадачного сбора данных. Ранее для параллельного опроса объектов необходимо было запускать несколько экземпляров сервера сбора данных – по количеству желаемых параллельных опросов. Сейчас один запущенный сервер АСКУЭ выполняет одновременно много заданий. Количество одновременных заданий настраивается в опциях АСКУЭ модуля Справочники.
- 2) Добавлена поддержка расходомера-счетчика газа ультразвукового Turbo Flow UFG-F.
- 3) Поддержка сбора данных с устройства УМ-31 RTU.
- 4) Утилита импорта данных АСКУЭ из внешних файлов – добавлена возможность получения файлов с данными напрямую из электронных почтовых сообщений из почтового ящика.

Версия 2017.04.10

- 1) В модуле «Справочники» появилась возможность рассылки e-mail и SMS-уведомлений о добавлении/изменении записей в журналах.
- 2) Введены точки расчета потерь ЭЭ с использованием программного комплекса «РТПЗ».
- 3) Добавлен новый объект визуализации «Баланс ЭЭ».
- 4) Доработан модуль «WEB-кабинет»: отображаются показания счетчиков воды и тепла.
- 5) Доработаны формы отчетов для энергосбытовых компаний, добавлен отчет «Карта сбора».
- 6) Поддержаны счётчики электроэнергии НЕВА-124 и НЕВА-323.
- 7) Исправлены ошибки конвертации БД из MS SQL в Firebird.
- 8) Кумулятивное обновление по результатам исправлений и замечаний.

Версия 2017.01.27

- 1) Добавлена поддержка корректора ЛОГИКА СПГ761, предназначенного для измерения параметров природного газа и последующего вычисления расхода и объема газа. Доработана подсистема АСКУЭ – добавлен новый вид энергоресурсов ГАЗ, предусмотрены отчетные формы для формирования отчетов.
- 2) Различные доработки в модули ЭнергоАнализ в части формирования отчетной документации.
- 3) Кумулятивное обновление по результатам исправлений замечаний.

Версия 2016.11.22

- 1) В состав системы включён новый модуль - WEB-Кабинет, предоставляющий доступ к данным учета электроэнергии через Web-браузер.
- 2) В АИИС появилась возможность вводить точки эмуляции потребления электроэнергии.
- 3) Разработан модуль WebGIS, позволяющий на базе Web ГИС «NextGIS» организовать отображение справочной и оперативной информации о состоянии объектов учёта ЭЭ в Web-браузере с привязкой к карте.
- 4) Поддержан опрос различных видов счётчиков электрической энергии, устройств РЗА и другого оборудования.
- 5) Введена возможность вычитки из счётчиков ЭЭ пиков мощности и энергий на начала месяцев.
- 6) В подсистеме аутентификации пользователей введена проверка сложности пароля и протоколирование всех попыток входа пользователя в систему.
- 7) Внесены различные незначительные изменения и дополнения, исправлены обнаруженные ошибки.

Версия 2015.02.16

- 1) Кумулятивное обновление по результатам исправлений.
- 2) Дополнения в справочной системе и руководстве пользователя – разделы Контроллеры (описание протоколов КМ МЭК) и Энергоанализ.

Версия 2014.09.15

- 1) В механизм аутентификации пользователей добавлена возможность использования пользователей из домена Active Directory.
- 2) Изменения в подсистеме генерации и обработки алармов и сообщений:
 - Добавлена возможность для группы аналоговых алармов ручного задания значений контроля верхних и нижних аварийных и предаварийных границ. Ранее имелась возможность брать данные границы только индивидуально по каждому параметру из его сконфигурированных свойств.
 - Регистрация алармов и сообщений теперь осуществляется в отдельные группы событий в соответствии с их приоритетом. Ранее все алармы регистрировались в одну группы, все сообщения - в другую группу.
 - Модернизирован механизм обработки алармов в модуле визуализации с учетом приоритета алармов и дополнительными настройками периодичности повторения. Внимание - функция генерации звукового оповещения оставлена только для панели расширения алармов, для объекта кнопка или список алармов на мнемосхеме эта функция отключена.

Версия 2014.07.04

- 1) Кумулятивное обновление по результатам исправлений.
- 2) Поддержан опрос счётчиков электрической энергии КАСКАД-200МТ и КАСКАД-310МТ (через шлюз M2M МИРТ).
- 3) Реализовано управление нагрузкой и загрузка тарифного расписания для некоторых типов счётчиков.
- 4) Разработана утилита для установки транзитного соединения с устройствами, подключающимися к коммуникационному серверу (EnTransit).

Версия 2013.12.04

- 1) Кумулятивное обновление по результатам исправлений.
- 2) Новые формы отчетности в модуле ЭнергоАнализ для контроля полноты сбора информации.
- 3) Сохранение событий формирования отчетов ЭнергоАнализа в базу событий.
- 4) В модуле ЭнергоАнализ появилась функция быстрого вызова ранее сохраненных файлов предварительно настроенных отчетов.
- 5) Модуль «Опрос УСПД и счетчиков» дополнен функциональностью «Мобильный АРМ». Функция связана с возможностью опроса данных по точкам учета и последующего экспорта собранной информации (текущие данные, профили, архивы измерений, события) в файлы. Далее эти файлы могут быть перенесены на сервер, и данные из них импортированы в базу АСКУЭ. Функция предназначена для тех случаев, когда у сервера АСКУЭ нет возможности опрашивать данные самостоятельно (отсутствие связи с объектом, выход из строя УСПД и необходимость прямого опроса счетчиков). Экспорт-импорт данных происходит на основе идентификации по заводскому номеру счетчика.

Версия 2013.09.01

- 1) Кумулятивное обновление по результатам исправлений.
- 2) В подсистеме АСКУЭ (Справочники, ЭнергоАнализ, модуль сбора для сервера) реализован новый механизм планов опроса. Теперь возможно создавать много планов опроса с различными настройками (период или время опроса, набор запрашиваемых данных и пр.), и затем назначать индивидуальные планы опроса для объектов (не для каждой точки учета). Старые настройки опроса АСКУЭ (Справочники->АСКУЭ->Настройки АСКУЭ) рассматриваются теперь как план опроса по умолчанию, используемый для объектов в случае, если для них не назначены индивидуальные планы.

Версия 2013.06.30

- 1) Кумулятивное обновление по результатам исправлений.
- 2) В модуле Справочники добавлена возможность настраивать «Тихий час» при опросе. Ранее он был безусловным с 23:45 до 00:45.

- 3) В модуле Контроллеры добавлена функция загрузки в контроллер редактируемой (XML) конфигурации, и возможность последующего импорта ранее загруженной конфигурации. Режим поддерживается только для новых версий программного обеспечения УСПД.
- 4) В раздел документации добавлены описательные статьи про создание клиентских рабочих мест и про настройку проекта для сбора полчасовых профилей мощности и экспорта данных в формат XML 80020.

Версия 2013.01.02

- 1) Внедрена система лицензирования программного обеспечения с использованием аппаратных ключей защиты. В состав полного дистрибутива включены драйверы ключей.

Версия 2012.10.27

- 1) В состав дистрибутива включен коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений.
- 2) Новые формы отчетной документации в модуле ЭнергоАнализ, экспорт в XML 80020.
- 3) Все модули (кроме подсистемы прав пользователей) переведены на использование библиотек доступа AnyDAC (ранее была IBX), в связи с чем имеется возможность использовать сервер MS SQL для ведения баз истории, событий и справочников.
- 4) Расширена функциональность модуля АСКУЭ-лайт в части удобства работы с полчасовыми срезами, добавлен экспорт в XML 80020.
- 5) Реализована возможность задания индивидуальной глубины хранения событий по группам.

Версия 2012.04.19

- 1) Активирована опция получения показаний в режиме PLC+ (ранее пакеты с данными PLC+ вычитывались и отображались в логе опроса, но реально показания из этих пакетов не использовались к выдаче). В настройках объекта введена специальная опция PLC+: при ее включении данные берутся из пакетов типа PLC+, данные из пакетов PLC игнорируются. При отключенной опции PLC+ данные берутся только из пакетов PLC, из PLC+ игнорируются (но выводятся в лог опроса для информации).

Версия 2012.04.03

- 1) Добавлена возможность чтения и записи конфигурации счетчиков в части функций управления (текущее состояние, значения лимитов), и непосредственно подача команд управления – включения и отключения. В данной версии функции протестированы при использовании счетчиков со встроенным реле Меркурий 233 при прямом соединении (каналы связи TCP, COM, GSM), и для тех же счетчиков при их опросе через концентратор PLC-II.
- 2) Введен механизм индивидуального по точкам учета формирования запросов на чтения данных, в отличие от ранее применяющего способа управления целиком по объектам.
- 3) В модуле Энергоанализ добавлена функция удаления данных. Удаление осуществляется из табличного представления выборки данных. Удаление возможно только в случае использования хранилища данных АСКУЭ (БД истории) в новом «плоском» формате. Конвертация БД может быть осуществлена из модуля настройки БД через контекстное меню базы данных.
- 4) Унифицирована форма настройки свойств АСКУЭ объекта. Теперь настройка четко разделяется на указание типа коммутатора – прямая связь, шлюз М-228, УСПД ЭНТЕК и пр., и на указание типа канала связи – COM, GSM, IP и др.
- 5) Добавлен новый тип канала связи – коммуникационный сервер. Применяется при реализации систем сбора данных с публичными каналами GPRS с «серой» IP-адресацией на объектах. Коммуникационный сервер обеспечивает прием TCP-соединений от объектов и управление потоками данных для доступа к объектам со стороны прикладного сервера сбора данных ЭНТЕК. Сам коммуникационный сервер пока в дистрибутив не включен, может быть предоставлен по запросу.